

АО "ЧПО им.В.И.Чапаева"

А К Т

замера нагрузки на 20 декабря 2017 г. по точкам приема электроэнергии из сетей
ОАО "Чувашэнерго в сети АО "ЧПО им. В. И Чапаев" п/ст Чапаевская" ЦРП яч. 6

Вре мя ч	замеряемые параметры					расчетные параметры		
	напря жение на секции	ток в присо- едине- нии	показание счетчика активной эл.энергии	показание счетчика реактивной	расчетный коэффици энт	к-во передан ной активной эл.энергии	к-во передан ной реактив- ной эл.энергии	полная мощность кВт
1	6,25	35,879	11 564,632	5 345,190	4800	365,2799606	141,6000009	391,76525
2	6,3	34,809	11 564,708	5 345,220	4800	373,920035	150,240004	402,97426
3	6,3	35,547	11 564,786	5 345,251	4800	354,2399885	140,1600122	380,96036
4	6,3	34,147	11 564,860	5 345,280	4800	362,3999832	139,6800041	388,38673
5	6,25	36,116	11 564,935	5 345,310	4800	426,7199995	163,1999731	456,86343
6	6,2	45,258	11 565,024	5 345,343	4800	471,3600398	158,4000349	497,26337
7	6,2	52,283	11 565,123	5 345,377	4800	563,5199544	174,7199893	589,98459
8	6,2	55,958	11 565,240	5 345,413	4800	528,9600134	133,4400058	545,53179
9	6,2	52,346	11 565,350	5 345,441	4800	572,1600298	138,7199879	588,73622
10	6,2	58,548	11 565,469	5 345,470	4800	553,4399986	132,9599976	569,18731
11	6,2	54,989	11 565,585	5 345,497	4800	531,3599822	128,1599879	546,59712
12	6,2	56,549	11 565,695	5 345,524	4800	531,8399909	124,8000026	546,28639
13	6,2	51,335	11 565,806	5 345,550	4800	527,0399808	129,6000123	542,74055
14	6,2	52,047	11 565,916	5 345,577	4800	516,4800168	129,1200042	532,37542
15	6,25	54,295	11 566,024	5 345,604	4800	544,319987	155,0399781	565,96965
16	6,25	60,912	11 566,137	5 345,636	4800	587,0399952	185,280025	615,5848
17	6,25	60,319	11 566,259	5 345,675	4800	569,7600605	173,2800007	595,52706
18	6,25	64,820	11 566,378	5 345,711	4800	623,999977	178,5599828	649,04517
19	6,25	61,624	11 566,508	5 345,748	4800	605,2800178	169,4400072	628,54898
20	6,25	57,978	11 566,634	5 345,783	4800	585,119963	170,3999877	609,42721
21	6,25	56,321	11 566,756	5 345,819	4800	551,5200374	168,4800267	576,68004
22	6,25	52,230	11 566,871	5 345,854	4800	512,1599434	171,8399763	540,2192
23	6,3	42,587	11 566,978	5 345,890	4800	214,5600562	69,12002563	225,41871
24	6,3	39,045	11 567,022	5 345,904	4800	285,2899892	61,91997528	291,93229

И.о.технического директора В. И. Сигаев

АО "ЧПО им.В.И.Чапаева"

А К Т

замера нагрузки на 15 марта 2017 г. по точкам приема электроэнергии из сетей
 ОАО "Чувашэнерго в сети АО "ЧПО им. В. И Чапаев" п/ст Чапаевская" ЦРП яч. 6

Вре мя ч	замеряемые параметры					расчетные параметры		
	напря жение на секции	ток в присо- едине- нии	показание счетчика активной эл.энергии	показание счетчика реактивной	расчетный коэффици энт	к-во передан ной активной эл.энергии	к-во передан ной реактив- ной эл.энергии	полная мощность кВт
1	6,3	35,394	11027,248	5137,414	4800	336	144	365,55711
2	6,3	33,265	11027,318	5137,444	4800	331,2	144	361,15016
3	6,3	34,611	11027,387	5137,474	4800	331,2	148,8	363,09073
4	6,3	32,907	11027,456	5137,505	4800	336	158,4	371,46542
5	6,3	33,635	11027,526	5137,538	4800	364,8	144	392,19261
6	6,3	35,903	11027,602	5137,568	4800	427,2	129,6	446,42581
7	6,3	44,847	11027,691	5137,595	4800	451,2	139,2	472,18437
8	6,3	53,874	11027,785	5137,624	4800	460,8	139,2	481,36606
9	6,3	46,253	11027,881	5137,653	4800	451,2	144	473,62162
10	6,3	41,992	11027,975	5137,683	4800	432	144	455,36798
11	6,3	39,744	11028,065	5137,713	4800	427,2	148,8	452,37294
12	6,3	42,957	11028,154	5137,744	4800	436,8	148,8	461,44954
13	6,3	44,454	11028,245	5137,775	4800	427,2	139,2	449,30667
14	6,3	42,83	11028,334	5137,804	4800	432	153,6	458,49423
15	6,3	43,164	11028,424	5137,836	4800	412,8	139,2	435,63801
16	6,3	41,3	11028,51	5137,865	4800	417,6	139,2	440,18905
17	6,3	42,529	11028,597	5137,894	4800	456	148,8	479,66388
18	6,3	46,623	11028,692	5137,925	4800	537,6	177,6	566,17623
19	6,3	53,412	11028,804	5137,962	4800	552	182,4	581,35511
20	6,3	55,289	11028,919	5138	4800	547,2	182,4	576,79945
21	6,3	54,071	11029,033	5138,038	4800	508,8	177,6	538,90556
22	6,3	47,502	11029,139	5138,075	4800	451,2	177,6	484,89504
23	6,3	39,871	11029,233	5138,112	4800	388,8	153,6	418,04115
24	6,3	36,997	11029,314	5138,144	4800	331,2	144	361,15016

Технический директор А. Ш. Мингазов